

English

Deutsch

DATAEAGLE CMS

Quick reference guide for the installation of new devices - Type DATAEAGLE 4XXX Compact®.

A detailed description can be found in the Installation and commissioning manual.



Installation and operation may be carried out only by qualified specialist personnel.



Static charges can damage electronic devices. Remove electrostatic discharge from your body before touching the device!



New devices are pre-configured in the factory. Further settings are not necessary.

Step 1: Install DATAEAGLE Compact 2730 on top-hat rail



Place the unit diagonally from above on the top-hat rail.



Press the unit strongly downwards



Installation und Bedienung dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.



Statische Aufladungen können elektronische Geräte beschädigen. Entladen Sie die elektrische Aufladung Ihres Körpers bevor Sie das Gerät berühren!



Neugeräte sind werkseitig vorkonfiguriert. Weitere Einstellungen sind nicht notwendig.

Schritt 1: DATAEAGLE 2730 auf Hutschiene montieren



Setzen Sie die Einheit von schräg oben auf die Hutschiene.



Drücken Sie die Einheit kräftig nach unten.



Step 2: Install antennas and antenna cables



Connect the antenna cables to the antenna connections of the DATAEAGLE. Cellular antenna to cellular connector and Bluetooth antenna to Bluetooth connector.



The radio module may be damaged if the antenna cable is fastened too tight. Connect the antenna cable only hand-tight.



Install the antennas at the designated place



Verbinden Sie die Antennenkabel mit den Antennenanschlüssen am DATAEAGLE. Mobilfunkantenne am Cellular-Anschluss und die Bluetooth Antenne am Bluetooth-Anschluss.



Zu festes Anziehen des Antennenkabels kann den Anschluss am Funkmodul beschädigen. Schließen Sie das Antennenkabel nur handfest an.



Befestigen Sie die Antennen an dem dafür vorgesehenen Platz.



English

Deutsch

DATAEAGLE CMS

Step 4: Install CISS Sensor

- Install CISS Sensor at the designated place by using the included magnets or screws.
- Connect the USB cable to the included power supply for 230V AC or 12/24V DC.

Schritt 4: CISS Sensor installieren

- Installieren Sie den CISS Sensor mittels der mitgelieferten Magneten oder Schrauben am dafür vorgesehenen Ort.
- Schließen Sie das USB Kabel an der mitgelieferten Spannungsversorgung an. Entweder 230v AC oder 12/24V DC.




Step 5: Connect power supply

- Connect the power supply of the DATAEAGLE according to the diagram shown below. The 24 V supply of the control cabinet can be used.
- Connect the PE cable to the DATAEAGLE.

Schritt 5: Spannungsversorgung anschließen

- Schließen Sie die Spannungsversorgung nach folgendem Schema am DATAEAGLE an. Dazu kann die 24V-Versorgung des Schaltschranks verwendet werden.
- Schließen Sie die PE-Leitung am DATAEAGLE an.



Step 6: Login to the DATAEAGLE Portal

- Open <https://portal.dataeagle.de/en/> with your web browser.
- Login with your user credentials

Schritt 6: Login am DATAEAGLE Portal

- Öffnen Sie <https://portal.dataeagle.de> mit Ihrem Webbrowser
- Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an

Technische Daten / Technische Dokumentation

Please follow the link below for technical documentation (operating manuals, configuration software..) concerning this product or simply scan the QR Code. / Für technische Dokumentation (Handbücher, Konfigurationssoftware..) zu diesem Produkt folgen Sie untenstehenden Link bzw. scannen Sie den QR Code.

<http://www.schildknecht.ag/produkte/downloads/>

